



Pri uvedenom návrhu osadenia TS vychádzame z prípustného zaťaženia podlažia 200 kN/qm.
V prípade nepriaznivých pôdných podmienok je potrebné vykonať nové statické výpočty a prípadne upraviť spôsob osadenia trafostanice.

Dátum 11/2020				GRAEPER	Beton- und Energietechnik		Osadenie stanice HKP-Ü		TYP TRAFOSTANICE:		
Kreslil Loula					Heinrich Gräper GmbH & Co. KG		Podorys, rez		Gräper-Europe Sprst. "HKP-Ü"		
Overil xxxxx					Am Buchweizenberg 11-12				ČÍSLO STAVBY:		Strana: xx
Zust.	Zmena	Dátum	Meno	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			ČÍSLO VYKRESU:	Z: xx	