



Pri uvedenom návrhu osadenia TS vychádzame z prípustného zaťaženie podložia 200 kN/qm.  
 V prípade nepriaznivých pôdnych podmienok je potrebné vykonať nové statické výpočty a prípadne upraviť spôsob osadenia trafostanice.

CAE - escad AERO  
 Projekt: GRAEPER-EUROPE\_KATALOG

Dátum	06/2014
Kreslil	ING. LOULA
Overil	

**GRÄPER**

Beton- und Elektetechnik  
 Heinrich Gräper GmbH & Co. KG  
 Am Buchweizenberg 11-12  
 69099 Wittstock - Heiligenbrabe

OSADENIE TS  
 TS MKP-800  
 22/0,4kV, DO 1X630 kVA

TYP TRAFOSTANICE:  
 Gräper-Europe -Trst."MKP 800"

Mierka: -

CISLO STAVBY:

CISLO VYKRESU:

Strana: xx  
 Z xx

Zust.	Zmena	Dátum	Meno	Norma	Urspr.:	Ers.f.:	Ers.d.:
-------	-------	-------	------	-------	---------	---------	---------